

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Томской области в Шегарском районе.**

Адрес: 636160 Томская область, с. Кожевниково, ул. Титова, д.13  
Телефон/ факс: Специалист-эксперт отдела- 8(38244) 2-16-99; E-mail:to.kozhevnikovo@yandex.ru

**Предписание № 1 от 29.03.2019 г.**

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Роспотребнадзора в Шегарском районе, при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального казенного образовательного учреждения «Вороновская СОШ» по адресу: 636171, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. Пролетарская, 17, акт проверки № 35 от 29.03.2019.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: ст. 11,15, 24, 28, 29, 32, Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

1. Готовые дезинфицирующие растворы хранить в местах недоступных для обучающихся, растворы готовить непосредственно перед применением  
Основание ст.ст.11,28,29 Федерального закона ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.12.4; 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

**Срок исполнения: до 01.09.2019 и постоянно**

2. Остеклить окна в коридорах цельным стеклопалатом.  
Основание: ст.ст.11,28, Федерального закона ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

**Срок исполнения: до 01.09.2020 и постоянно**

3. В туалетах унитазы оборудовать сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.  
Основание: ст.ст.11,28, Федерального закона ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

**Срок исполнения: до 01.09.2019 и постоянно**

4. Установить умывальную раковину в кабинете начального класса ( 4 класс ), слесарной мастерской рядом с умывальными раковинами обеспечить наличие мыла и полотенца.  
Основание: ст.ст.11,28, Федерального закона ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.27 п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

**Срок исполнения:** до 01.09.2019 . и постоянно

5. Провести замену пола в коридорах первого этажа здания школы имеющего дефекты механические повреждения

Основание: ст.ст.11,28, Федерального закона ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

**Срок исполнения:** до 01.09.2020 и постоянно

6. Привести в рабочее состояние канализацию на первом этаже в кабинетах начальных классов, мастерских

Основание: ст.ст.11,28, Федерального закона ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

**Срок исполнения:** до 01.09.2020 и постоянно

7. Механическую приточно-вытяжную вентиляцию оборудованную в горячем цехе привести в рабочее состояние.

Основание: ст.ст.11,28, Федерального закона ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» , п.4.3 . СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

**Срок исполнения:** до 01.09.2019 г. и постоянно

8. Организовать производственный контроль, включающий лабораторно-инструментальные исследования с целью реализации профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся, согласно утвержденной программы.

Основание ст.ст.11,15,28,32 Федерального закона ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ; п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

; раздел 1 - 6 СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

**Срок исполнения:** до 01.09.2019 г. и постоянно

9. В хозяйственной зоне оборудовать площадку с твердым покрытием для сбора мусора на расстоянии 20 м, установить контейнер с крышкой

Основание: ст.ст.11,28, Федерального закона ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» , п.2.12 . СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

**Срок исполнения:** до 01.09.2019 г. и постоянно

10. Суточные пробы на пищеблоке отбирать не от каждой партии приготовленных блюд

Основание: ст.ст.11,28, Федерального закона ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» , п. 14.11 . СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

**Срок исполнения:** до 01.09.2019 г. и постоянно

До **18.04.2019** известить специалиста-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора в Шегарском районе о выполнении п. 1п.3 п.6п.7п.8п.9 предписания с приложением подтверждающих документов (лабораторно-инструментальных исследований)

**До 01.09.2019** г известить специалиста-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора в Шегарском районе о выполнении , п.2.п.4.п.5 предписания

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч.15 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, предписания, вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора. Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
Директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вороновская средняя общеобразовательная школа» Гохвайс Веру Николаевну  
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Специалист-эксперт  
ТО УФС Роспотребнадзора в Шегарском районе

 Зарина Н.А.

Предписание получил: директор Гохвайс В.Н. .

  
\_\_\_\_\_ подпись